



АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Генеральному директору  
ООО «Абсолют»  
Д.О. Коростелеву

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НИИ измерительных приборов  
Новосибирский завод имени  
Коминтерна»  
(АО «НПОНИИП -НЗиК» )**

Россия, 630015, г. Новосибирск, уд. Планетная,32 тел.:  
(383) 279-06-03, 278-97-00, факс: (383) 279-88-51  
[niip@komintem.ru](mailto:niip@komintem.ru) [kanc@komintem.ru](mailto:kanc@komintem.ru)

ОГРН 1025400510827, ОКПО 07502168 ИНН/КПП  
5401199015/546050001

**Очистка от отложений цилиндра выпарного.**

Выпарные цилиндры VARAC CC4H-9WB используются для увлажнения воздуха. Причина промывки: быстрое образование накипи на электродах, в следствии чего автоматика отключала оборудование из-за перегрева. Срок эксплуатации оборудования до момента аварийного отключения не превышает 5 месяцев. Специалистами ООО «Абсолют», г.Новосибирск, была выполнена гидрохимическая очистка электродов и внутренней поверхности стенок цилиндра от накипи средством Антиржавин ТУ 2458-001-67017122-2011. Срок работ проведения составил 24 часа.

Результат проведенных работ:

1. Накипь была удалена полностью, до металла и пластиковых стенок цилиндра;
2. Никакие элементы цилиндра, включая пластиковый корпус и резиновые уплотнители) не пострадали;
3. Значительно уменьшилось время нагрева, соответственно, снизилось потребление электроэнергии.

Считаем, что работа специалистами ООО «Абсолют» выполнена качественно и в полном объеме, поставленная цель достигнута.

Начальник ТТС



/Демьяненко И.А./